

Umhverfis- og Samgöngusvið Reykjavíkurborgar
Matvælaeftirlit
Borgartúni 12-14
105 Reykjavík

25.5.2022

Hérna eru niðurstöður efnagreininga á neysluvatnssýni skv. heildarúttekt reglugerðar nr.536/2001
Sýnið var sent til ALS Scandinavia AB í Svíþjóð til mælinga.
Sýnið var tekið 10.05.2022 á eftirfarandi stað og merkt:
R22-1076-2/Myllulækur V-13/19-V13-Hú

Niðurstöður:
(sjá einnig frá Svíþjóð, RAPPORT ST2214388)

R22-1076-2

Chloroform	µg/L	<0.10
Bromoform	µg/L	<0.20
Dibromochloromethane	µg/L	<0.10
Bromodichloromethane	µg/L	<0.10
Sum of 4 Trihalomethanes (M1)	µg/L	<0.250
Aluminum	µg/L	14,8
Arsenic	µg/L	0,0579
Barium	µg/L	0,235
Cadmium	µg/L	0,00217
Calcium	mg/L	5,49
Chromium	µg/L	1,02
Cobalt	µg/L	0,00908
Copper	µg/L	0,159
Iron	mg/L	0,0218
Lead	µg/L	0,0238
Magnesium	mg/L	0,87
Manganese	µg/L	0,654
Mercury	µg/L	<0.002
Molybdenum	µg/L	0,082
Nickel	µg/L	<0.05
Phosphorus	µg/L	20,6
Potassium	mg/L	<0.4
Silicon	mg/L	6,82
Sodium	mg/L	12
Strontium	µg/L	<2
Vanadium	µg/L	15,9
Zinc	µg/L	1,82
Lithium	µg/L	0,111
Antimony	µg/L	<0.01
Boron	µg/L	<10
Selenium	µg/L	<0.3
Sulfur	mg/L	0,734
Benzene	µg/L	<0.2
Toluene	µg/L	<0.2
Ethylbenzene	µg/L	<0.2
Sum of Xylenes	µg/L	<0.2
Naphthalene	µg/L	<0.0070
Acenaphthylene	µg/L	<0.0010
Acenaphthene	µg/L	<0.0010
Fluorene	µg/L	<0.0010
Phenanthrene	µg/L	<0.0010
Anthracene	µg/L	<0.0010
Fluoranthene	µg/L	<0.0010
Pyrene	µg/L	<0.0010
Benz(a)anthracene	µg/L	<0.0010
Chrysene	µg/L	<0.0010

R22-1076-2

Benzo(b)fluoranthene	µg/L	<0.0010
Benzo(k)fluoranthene	µg/L	<0.0010
Benzo(a)pyrene	µg/L	<0.0010
Indeno(1.2.3.cd)pyrene	µg/L	<0.00030
Benzo(g,h,i)perylene	µg/L	<0.00030
Dibenz(a,h)anthracene	µg/L	<0.00060
Sum of carcinogenic PAH (M1)	µg/L	<0.00295
Sum of PAH L (M1)	µg/L	<0.00450
Sum of PAH M (M1)	µg/L	<0.00250
Sum of PAH H (M1)	µg/L	<0.00310
Sum of 16 PAH (M1)	µg/L	<0.0101
Sum of other PAH (M1)	µg/L	<0.00715
Chloride	mg/L	10,9
Fluoride	mg/L	<0.200
Ammonia and ammonium ions as NH ₄	mg/L	<0.050
Nitrites	mg/L	<0.0050
Sulphate as SO ₄ 2-	mg/L	<5.00
Total Cyanide	mg/L	<0.0010
Nitrate	mg/L	0,146
Dichloromethane	µg/L	<0.10
1.1-Dichloroethane	µg/L	<0.020
1.2-Dichloroethane	µg/L	<0.020
trans-1.2-Dichloroethene	µg/L	<0.020
cis-1.2-Dichloroethene	µg/L	<0.020
1.2-Dichloropropane	µg/L	<0.020
Chloroform	µg/L	<0.020
Tetrachloromethane	µg/L	<0.020
1.1.1-Trichloroethane	µg/L	<0.020
1.1.2-Trichloroethane	µg/L	<0.020
Trichloroethene	µg/L	<0.020
Tetrachloroethene	µg/L	<0.020
Vinyl chloride	µg/L	<0.020
1.1-Dichloroethene	µg/L	<0.020
Colour (True)	mgPt/l	<5.0
Total Organic Carbon	mg/L	0,72

Hvað varðar áræðanleika, mælióvissu, mæliaðferðir og faggildingarstöðu einstakra mælinga í þessari skýrslu er vísað í meðfylgjandi frumgögn frá þeim rannsóknastofum sem mælingarnar gerðu.

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð nr. 536/2001

fh. rannsóknastofu Matís ohf

Hrólfur Sigurðsson

Hrólfur Sigurðsson
Sérfræðingur